

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023144

项目完成时间：2023年4月12日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆中油迅发实业有限公司			
项目名称	重庆中油迅发实业有限公司綦江右侧服务区加油站安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏、徐磊	2023年4月12日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	\	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	\	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	\	是
徐磊	电气	0800000000205016	\	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	\	是
项目简介	<p>重庆中油迅发实业有限公司綦江右侧服务区加油站[以下简称“綦江右侧服务区加油站”]位于重庆市綦江服务区新盛镇号房村。主要从事 LNG(液化天然气)、92#汽油、95#汽油、98#汽油和柴油的零售和储存业务。綦江右侧服务区加油站现有 5 个储油罐 (92#汽油 30m³ ×1、95#汽油 30m³ ×1、98#汽油 30m³ ×1、0#柴油 30m³ ×2)，折合汽油储量为 120m³ (柴油折半)，1 个 30m³ LNG 储罐橇，总容量 (折算汽油) 120m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 3.0.16 条规定，綦江右侧服务区加油站是一家二级加油加气合建站。綦江右侧服务区加油站位于重庆市綦江服务区新盛镇号房村，东北方向为 G75 兰海高速以及服务区园区道路，西北方向为服务区综合楼和停车场，其余各侧均为田地。</p>			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2023. 2. 13	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	现场周边无隐患
	李瑞			